

BOTSCHAFT ZUM TRAKTANDUM 6

NACHTRAGSKREDIT VON CHF 234'000.00; ZWEITEINSPEISUNG WASSERLEITUNG INKL. DRUCKREDUZIERVENTIL VOM SCHLOSS WELLENBERG BIS HALDENSTRASSE

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 17. Januar 2022 wurde die Erstellung einer Leerrohrerschliessung inklusive eines Leerrohrs für die Wasserleitung von der Haldenstrasse bis zum Schloss genehmigt und im Jahr 2022 ausgeführt.

An der Gemeinderatssitzung vom 21. August 2024 wurde zudem ein Kredit von CHF 76'000.00 exkl. MwSt. für den Bau eines Druckreduzierschachtes beim alten Schützenhaus bewilligt. Die entsprechenden Bauarbeiten wurden im Jahr 2025 ausgeführt und die Anlage anschliessend in Betrieb genommen.

Das Gesamtprojekt wurde etappenweise bewilligt und realisiert. Im Verlauf der Ausführung zeigte sich jedoch, dass die Kosten höher ausfielen als ursprünglich vorgesehen. Insbesondere führte die gesteuerte Spülbohrung von der Haldenstrasse her, aufgrund einer längeren und technisch anspruchsvolleren Ausführung zu Mehrkosten von rund CHF 24'000.00 gegenüber dem Kostenvoranschlag. Ebenso wurde der Druckreduzierschacht grösser dimensioniert und entsprechend rund CHF 15'000.00 teurer, da das Druckreduzierventil vom Schloss zum alten Schützenhaus verlegt werden musste, um die Versorgungssicherheit des Hydranten mit ausreichend Wasserdruck zu gewährleisten.

Die Gesamtkosten stellen sich wie folgt dar:

- | | |
|--|----------------|
| • Leitungsbau (Elektroleerrohr und Wasserleitung): | CHF 150'000.00 |
| • Druckreduzierschacht: | CHF 115'000.00 |
| • Abzüglich Subventionen Gebäudeversicherung: | CHF -31'000.00 |

Total Nettokredit: CHF 234'000.00

Im Rahmen der jährlichen Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission wurde der Gemeinderat darauf hingewiesen, dass für dieses Bauprojekt ein Nachtragskredit der Gemeindeversammlung zu unterbreiten ist. Diese Auffassung wird vom Gemeinderat geteilt.

Der Gemeinderat beantragt Ihnen einstimmig, dem vorliegenden Nachtragskredit in Höhe von CHF 234'000.00 exkl. MwSt. zuzustimmen.